

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00256/20

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ШИНГЛАС" (ООО "ЗАВОД ШИНГЛАС"). Адрес: 390000, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, район Восточный Промузел, дом 21, строение 58. ОГРН: 1056206010167. Телефон (4912)91-12-21, факс (4912)91-12-21.

№ 0010975

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ШИНГЛАС" (ООО "ЗАВОД ШИНГЛАС"). Адрес: 390000, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, район Восточный Промузел, дом 21, строение 58. ОГРН: 1056206010167. Телефон (4912)91-12-21, факс (4912)91-12-21.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА КРОВЕЛЬНАЯ MIDA, серии:  
 ПРИМА, АККОРД, ТРИО, КВАДРО, Коньково-карнизная  
 (армированный плоский битуминозный листовый материал)  
 (толщина 2,7÷4,8 мм), выпускаемая по ГОСТ 32806-2014  
 (EN 544:2011) "Черепица битумная. Общие технические  
 условия", СТО 72746455-3.5.5-2014 с изм. 1- 4.  
 Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 23.99.12.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 6974/РС от 17.12.2019 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4098-АОП от 02.12.2019 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.03.2020

по 18.12.2024



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия